

Gebäudedaten		Grundschule Thuine			
Gebäudekategorie:	Schule	Baujahr:	1952	Heizmedium:	Gas
Anschrift:	Schulstr. 7, 49832 Thuine	NGF in m²	982,80		

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>
 Co2-Wert Strom <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/>
 Co2-Wert Gas [siehe Anlage](#) Co²-Emmissionsfaktor, S. 14, aktueller Wert liegt bisher nicht vor

Objekt									
Jahr	Strom			Wärme (Gas)				Wasser Verbrauch in Liter	
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to	Verbrauch in kWh	KF	Verbrauch in kWh	Kosten in €		CO² in to
2021	14.438	3.871	5,92	117.537	1,08	126.940	6.427	29,03	91.000
2022	14.346	3.790	6,23	105.503	1,21	127.659	6.489	26,06	163.000
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									

Kennwerte Objekt										
Verbräuche	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt)	kWh	126.940	127.659	0	0	0	0	0	0	0
Strom	kWh	14.438	14.346	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	Liter	91.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche	m²	983	983	983	983	983	983	983	983	983

Kennwerte										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert	kWh/(m² a)	129,16	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromkennwert	kWh/(m² a)	14,69	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserkennwert	l/(m² a)	92,59	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

